

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

**ΚΥΑ 46399/1352/3/7/1986**

Παράμετρος	Επιθυμητή τιμή	Ανώτερη τιμή
Ολικά Κολοβακτηριοειδή N/100 ml	500	10000
Κολοβακτηρίδια κοπράνων N/100 ml	100	<b>500</b>
Εντερόκοκκοι N/100 ml	100	

**ΟΔΗΓΙΑ 76/160/EC**

Παράμετρος	Επιθυμητή τιμή	Ανώτερη τιμή
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	500	10000
Κολοβακτηρίδια κοπράνων (cfu/100 ml)	100	<b>2000</b>
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)	100	

**ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/EC**

Για παράκτια και μεταβατικά ύδατα

Παράμετρος	Εξαιρετική ποιότητα	Καλή ποιότητα	Ανεκτή ποιότητα
Εντερόκοκκοι (cfu/100 ml)	100*	200*	185**
<i>Escherichia coli</i> (cfu/100 ml)	250*	500*	500**

(\*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο

(\*\*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ο εκατοστημόριο